

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, тел.факс 79-07-74 (3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru
Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району
461040 г. Бузулук ул. Октябрьская, 62 тел. факс: 5-51-30 (код 35342), E-mail: ondbuzuluk@gmail.com

Предписание № 50/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №5»

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Бузулука и Бузулукского района по пожарному надзору № 50 от «23» апреля 2015 года, ст. 6 Федерального (наименование органа ГПН) закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «28» апреля 2015 г. по 10 ч. 00 мин. «25» мая 2015 г. проведена проверка

Старшим инспектором ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому району лейтенантом внутренней службы Заборовской Татьяной Александровной зданий и помещений: МБОУ «ООШ №5» по адресу: г. Бузулук, ул. Гая, 35 «А»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ «ООШ №5» Кочетовой Т. И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
ул. Гая, 35				
1.	Для покрытия пола на путях эвакуации используются отделочные материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2	Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 ч. 4; ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.25	01.05.2016г.	
ул. Крестьянская/Заводская, 46/71				
2.	Объемно-планировочное и конструктивное исполнение лестничных клеток не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания	Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 88 ч. 19	01.05.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому району
Заборовская Т. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



25 мая 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

Холерн

(подпись)

25 05 20 15 г.

дано по АХЧ № 001060721

(должность, фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району
(наименование органа государственного надзора)

г. Бузулук
(место составления акта)

«25» мая 2015 г.
(дата составления акта)
«___» час «___» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 50

По адресу/адресам: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая 35 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки от 23 апреля 2015 г. №50 (издал Главный государственный инспектор Евсюков В.Н.)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА БУЗУЛУКА «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«___» мая 2015 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

«___» мая 2015 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Кочетова Татьяна Ивановна 23.04.2015г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«___» г. № _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому району Заборовская Татьяна Александровна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кочетова Татьяна Ивановна, заместитель директора по АХЧ МОБУ «Основная общеобразовательная школа №5»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. И (или) физ. Лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
ул. Гая, 35			
1	Для покрытия пола на путях эвакуации используются отделочные материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2	Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 ч. 4; ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.25	Зам. директора МОБУ «ООШ №5» по АХЧ Кочетова Т. И.
ул. Крестьянская/Заводская, 46/71			
2	Объемно-планировочное и конструктивное исполнение лестничных клеток не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания	Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 88 ч. 19	Зам. директора МОБУ «ООШ №5» по АХЧ Кочетова Т. И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Коротков Татьяна Ивановна - зам. директора, КОАИ Ч

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 25 » 05 2015 г.

Коротков
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)30-89-99